



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

شماره: ۸۶۶۳۰

پیوست: دارد

حمایت از گالای ایرانی
نظام مهندسی

خیلی مهم

مدیران عامل محترم تعاونی های محترم مسکن مهر

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه مدیر عامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمانشاه به شماره ۹۷/۱۰/۲۴/۸۷۸۶ تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ثبت شده در دبیرخانه این اداره به شماره ۸۳۵۳۷ تاریخ ۹۷/۱۰/۲۴ در خصوص لزوم رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی و همچنین رعایت ضوابط و مقررات مبحث سوم ملی مقررات ملی ساختمان در پروژه های مسکن مهر ارسال می گردد.

ضروری است ضمن مکاتبه و استعلام از سازمان مذکور جهت بررسی ضوابط اجرایی و اخذ دستورات تا اخذ تاییدات رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی از سازمان مذکور اقدام عاجل را معمول و نتیجه را به این اداره اعلام نمایید.

" بدیهی است مسئولیت هرگونه تعلل در این خصوص به عهده آن تعاونی و مهندسین محترم ناظر نظام مهندسی می باشد. "

مسعود شریفی
مدیر کل

از طرف دبیرخانه
سرویس نظارت بر آرایش شهری و مکان

رونوشت

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه جهت استحضار و دستور به ناظرین مربوطه

ساختمان شماره ۱۱ کرمانشاه - جوار شهید کشوری - منطقه استانداری - کدپستی ۶۷۱۵۷-۱۲۱۲۵	تلفن: ۲۲۲۲۲۲۲۱-۲	شماره: ۲۲۲۲۲۲۲۵
ساختمان شماره ۲۲ کرمانشاه - جوار شهید بهشتی - جنب به راه ۲۲ بهمن - کدپستی ۶۷۱۲۶-۶۲۱۱۲	تلفن: ۲۲۲۲۰۱۷۲	حوزه های مستقر در ساختمان (باز آرایش شهری - شهرسازی و معماری - حملات و جابجایی)
آدرس سایت: WWW.MST-KS.IR و KERMANSHAH.MRUD.IR		

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است

شماره: ۱۰۲۴/۸۷۸۳
تاریخ: ۱۳۷۸/۱۱/۲۲
پروست:

بسمه تعالی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
گرمانشاه

دست جهت اکتافای ایرانی

۱۳۷۸/۱۱/۲۲

اداره گاز راه و شهرسازی استان کرمانشاه
(ساکنان شماره ۲)
تاریخ: ۱۳۷۸/۱۱/۲۲
شماره:

ریاست محترم مسکن و شهرسازی شهرستان کرمانشاه

سلام علیکم

احتراماً باتوجه به اهمیت ایمنی مساکن شهر از نظر تعداد ساکنین و باز حریق بالا، ضوابط ایمنی و آتش نشانی بصورت ذیل مورد توجه می باشد. لذا نظر به اینکه در زمان صدور پروانه و پایاتکار استعلامات مربوطه از این سازمان بعمل نیامده است، بعضاً شاهد عدم رعایت الزامات ایمنی و آتش نشانی در مساکن مذکور هستیم. متأسفانه اینکه برحسب شرایط موجود و عدم استعلامات مربوطه، این سازمان مسئولیتی در قبال عدم رعایت الزامات ایمنی و آتش نشانی کاهش هر چه ایمنی مساکن مذکور را ندارد. مراتب جهت استحضار و ارتقاء ایمنی بحضور ارسال میگردد/

۱. عدم دسترسی ابتدایی و اطلاعاتی در شرایط اضطراری
۲. عدم اجرای سیستم های اعلام حریق و اعلام حریق متناسب با کاربری و طبقات
۳. عدم اجرای خروجی ایمن و اضطراری جهت تخلیه ایمن ساکنین در شرایط اضطراری
۴. عدم اجرای ایمن سازی سازه ها با مصالح مقاوم حریق
۵. عدم نصب شیرهای میدرانشا در حریم مساکن مهر
۶. عدم اجرای آسانسور ابتدایی جهت شرایط اضطراری
۷. عدم نصب ضاعقه گیر
۸. عدم آموزش های ایمنی و آتش نشانی

غلامرضا رضایی
مدیر عامل

نشانی ستاد مرکزی: گرمانشاه، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، کدپستی ۳۲۱۳۱-۳۷۱۶۷

تلفنهای خبرگیری: ۱۲۵-۷۲۲۲۲۲۲ تلفنهای سازمان: ۷۲۲۲۲۲۵-۷۲۳۵۵۵۵ فاکس: ۷۲۹۸۷۰۰